



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025 г. Переславль, ул. Менделеева, 47; 2-00-11

Предписание N 82/1/82

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«02» сентября 2021 года
10 ч. 30 мин.

г. Переславль-Залесский

Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору) на основании **решения о проведении выездной проверки (плановой) главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 82 от 2 августа 2021 г.**; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»,

в период с 10 ч.00 мин. «26» августа 2021 г. по 10 ч.00 мин. «02» сентября 2021 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №6»,

расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 10,

совместно с директором школы Богук Ириной Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 30	01.09.2022 г.	

2	Допускается изменение объемно-планировочных решений без проекта (отгорожено помещение музея в фойе 2-го этажа)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в РФ» п.23	01.09.2022 г.	
3	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты выполнены кабелем, не сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону)	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 6.13130.2013 п.4.8	01.09.2022 г.	
4	Автоматическая пожарная сигнализация отсутствует в подсобном помещении у сцены в актовом зале, в раздевалке начальной школы, на пищеблоке	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Правила противопожарного режима в РФ п. 54, Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4.4 свода правил СП 486.13130.2020 ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; НПБ 110-03 п. 4		
5	Нет 2-го светового табло «Выход» из столовой	НПБ 104-03 п. 3.11; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Правила противопожарного режима в РФ п. 54, Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6	01.09.2022 г.	
6	Технологические проемы в стенах в местах прохода инженерных коммуникаций не заделаны огнезащитным и дымогазонепроницаемым материалом в помещении электрощитовой	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Правила противопожарного режима в РФ п. 15	01.09.2022 г.	
7	Выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022 г.	

противопожарной преградой 1-го типа (дверь не противопожарная у входа в подвал, подвал совмещен с лестничной клеткой в левом крыле здания)	«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25; СП 4.13130.2013 п.4.19; ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года.		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
Переславскому району
Лисецкая Марина Владимировна
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



«02» сентября 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6» Богук Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» 09 2021 г.

(подпись)

